


Secretaria Municipal de Rurópolis




**1** PLANTA BAIXA SEM ESCALA


Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
17		Saída de emergência	Símbolo retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e seta pictográfica e ou seta eletrônica: fotoluminescente	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS).
23		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

LEGENDA	
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C
	NÚMERO DO MODELO DA PLACA DIMENSÕES DA PLACA
	NÚMERO DO DETALHE PRANCHA
	TÍTULO DO DESENHO ESCALA DO DESENHO NUMERAÇÃO DO DESENHO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
	SINALIZAÇÃO


- NOTAS DE INCÊNDIO
- OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
    - PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A", "B" e "C"
    - DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6kg, CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME NORMAS ABNT - EB 148/92.
  - NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS NAS ÁREAS EM QUE ELAS CAUSEM OFUSCAMENTO.
  - ELEMENTOS TRANSLUCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VAOS (PORTAS, PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA ROTA DE SAÍDA, DEVEM POSSUIR TÂRZIA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM LARGURA MÍNIMA DE 50 mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA CONSTANTE ENTRE 1,00 m E 1,40 m DO PISO ACABADO.



SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-1/2




**2** DETALHE 1 - FIXAÇÃO DO EXTINTOR SEM ESCALA



**3** DETALHE 2 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA SEM ESCALA

- CARACTERÍSTICAS
- LUMINÁRIA AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA SELADA
  - ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA,
  - RECARREGA ATRAVÉS DE CARREGADOR/FLUTUADOR AUTOMÁTICO COM 2 BATERIAS DE NIQUEL
  - CADUZO DE 1,5VARIAR, -DESATIVA COM O RETORNO DA ENERGIA,
  - AUTONOMIA PARA 1 (UMA) HORAS,
  - ALIMENTAÇÃO 110/220V,
  - FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE DE SOBREPOR



**4** MARCAÇÃO NO PISO SEM ESCALA

**Obra:** Construção de Galpão de Depósito para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD

**Prefeitura Municipal de Rurópolis**  
 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO  
 CPF/CNPJ: 10.222.297/0001-93  
 Rua 10 de Maio, nº 263.  
 Bairro: Centro.

**Autor do projeto:**  
 JEFFSON TAVEIRO CRUZ SANTOS  
 CREA/PA: 151407790-6

**Jeffson Taveiro Cruz Santos** Data:  
 ENG. CIVIL CREA/PA: 151407790-6 JANEIRO/2021  
 jeffsonaveiro@gmail.com  
 (85)93254-1304

**Endereço da Obra/Serviço:**  
 Av. Getúlio Vargas, 848,  
 Bairro: Centro  
 Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000

**Conteúdo da Folha:**  
 Planta baixa, Vistas e Detalhes

<b>Responsável pela Execução:</b>	Área do terreno:	--
CREA / CAU	Área construída coberta:	100,42 m²
<b>PROJETO:</b>	Escala:	INDICADA
<b>INCÊNDIO</b>	Folha:	A1 (841x594mm)



Visto da Prefeitura: